

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 国立療養所邑久光明園		住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒701-4593 瀬戸内市邑久町虫明6253	
本票作成	部署名：事務部会計課施設管理班				
主たる業種	分類コード	83	業種名：医療業		
事業の概要	ハンセン病療養所、入所者：145人、職員数284人				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	国立療養所邑久光明園		瀬戸内市邑久町虫明6253	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				
温室効果ガス排出量	基準年度(平成22年度)	(平成25)年度排出量		目標年度(平成27年度)	
	4,251 t CO ₂	4,258 t CO ₂		4,030 t CO ₂	
主な工場等の排出量	番号	工場等の名称		(平成25)年度排出量	
	①	国立療養所邑久光明園		4,258 t CO ₂	
				t CO ₂	
				t CO ₂	
				t CO ₂	
削減目標の達成状況	計画期間：平成23年度～平成27年度(5箇年度)				
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	(25)年度削減実績	目標削減率	目標達成	
	<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準	△6.3%	5.0%	<input type="checkbox"/> 達成	<input checked="" type="checkbox"/> 未達
(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 延床面積	原単位当たり排出量			
		基準年度	(25)年度	目標年度	
		113.6 kg CO ₂ /(m ²)	120.7 kg CO ₂ /(m ²)	107.7 kg CO ₂ /(m ²)	
(該当事業者のみ記入)					
ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(平成25年度)	達成率等	
【削減状況の自己評価】					
目標削減計画に添って機器の更新を実施し、平成25年2月に冷温水発生器(120USRT)の高効率への更新を行った。また、照明設備の順次LED照明への更新、平成25年2月にボイラー台数制御装置を省エネルギー型に更新し、前年度比では1.4%の排出量の削減になったが、不要建物の解体に伴い延床面積が基準年度比で約5.1%減少、平成24年3月の給食棟(電化厨房)新築に伴う電気使用量の増加、不自由者棟の共用部分(廊下)の冷暖房設置によるLPG使用量の増加、電気排出係数の増加などがあり、基準年度比では、排出量で0.2%の増、原単位で6.3%の増になった。					

【推進体制】

・熱管理委員会の委員長及び、省エネ法に基づくエネルギー管理士を中心としたエネルギー管理体制で、年2回以上熱管理委員会を開催しエネルギーの使用状況の分析及び計画を検討する。

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
国立療養所邑久光明園	(25年度実施分) ・証明設備(病棟等)のLEDへの更新(227台) (今後実施予定分) ・施設整備工事に伴い、更新築建物の照明設備にLED照明を採用、また受電設備は約1000KVAの高効率トランスに更新予定

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

--