

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 一般財団法人倉敷成人病センター	住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒710-8522 岡山県倉敷市白楽町250
----	--------------------------------	----	--

本票作成	部署名：経営企画部 施設管理室
------	-----------------

主たる業種	分類コード	83	業種名：医療業
-------	-------	----	---------

事業の概要	医療業
-------	-----

県内の主な工場等	番号	工場等の名称	所在地
	①	一般財団法人倉敷成人病センター	倉敷市白楽町250
	②	老人福祉施設ライフタウンまび	倉敷市真備箭田1130
	③	倉敷成人病健診センター	倉敷市白楽町282

特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO <sub>2</sub> 換算3,000t以上 (●工場等の数 3 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)
------------	--

温室効果ガス排出量	基準年度(平成 26 年度)	(平成 27 )年度排出量	目標年度(平成 31 年度)
	5,655 t CO <sub>2</sub>	5,452 t CO <sub>2</sub>	5,370 t CO <sub>2</sub>

主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(平成 27 )年度排出量
	①	一般財団法人倉敷成人病センター	4,300 t CO <sub>2</sub>
	②	老人福祉施設ライフタウンまび	838 t CO <sub>2</sub>
	③	倉敷成人病健診センター	312 t CO <sub>2</sub>
			t CO <sub>2</sub>

削減目標の達成状況	計画期間：	平成 27 年度	～	平成 31 年度	( 5 箇年度)
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	( 27 )年度削減実績	目標削減率	目標達成	
	<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準	6.8 %	5.0 %	<input checked="" type="checkbox"/> 達成	<input type="checkbox"/> 未達

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 施設利用者数	原単位当たり排出量		
		基準年度	( 27 )年度	目標年度
		12,617.000 kg CO <sub>2</sub> /(千人)	11,764.000 kgCO <sub>2</sub> /(千人)	11,986.000 kgCO <sub>2</sub> /(千人)

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(平成 27 年度)	達成率等

【削減状況の自己評価】

削減目標達成への取組みはほぼ計画通り推進している。  
 当院の二酸化炭素排出量の約80%が電気使用となり、電気使用量の約40%が空調設備となり基準年度からの外気温の下降による空調設備の電気使用量の影響が大きいと思われる。  
 また、施設利用者数の増加も原単位に影響し大幅な削減実績となったと思われる。

**【推進体制】**

エコ委員会（委員長、事務局、各部署1名ずつ）を構成。2ヶ月に1回の委員会活動で省エネ（水光熱費の削減、リサイクル活動等）課題で目標設定を行い全体で運用。

**【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】**

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
①倉敷成人病センター ②ライフタウンまび ③倉敷成人病健診センター	(27年度実施分) ①病院棟中央監視装置入替  (今後実施予定分) ①病院棟ACP系統空調機一部更新 ②ライフタウンまび吸収式冷温水機更新 ②ライフタウンまびACP更新 ②ライフタウンまび照明器具をLEDへ切替 ③健診センター通路照明LED化工事

**【森林保全等吸収源対策への取組】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【再生可能エネルギーの導入】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【その他特記事項】**

- ・5月～9月、クールビズ実施
- ・エコ委員会による【室温管理規定】に基づくエコラウンドを実施。