

仕様付属書

| | 対象建物 | 需要場所 | 供給方式 | 標準電圧 (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 需給地点 | 自動検針装置の有 無 | 蓄熱(厨房) 設備の有無 | 発電設備 | 予定契約電力 (kw) | 使用予定電力量 (kwh) | 備考 |
|----|-------------------|--|---------|-------------|-------------------|-------|---|---------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|----|
| 1 | 岡山朝日高等学校 | 703-8278 岡山市中区古京町2-2-21 086-272-1271 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 中国電力ネットワーク(株)の配電線より引き込みした構内柱上設置の 気中開閉器の電源側リード線の接 続点とする。 | 有 | | | 354 | 550,930 | |
| 2 | 岡山朝日高等学校 六高記念館 | 703-8278 岡山市中区古京町2-2-21 086-272-1271 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 15 | 7,647 | |
| 3 | 岡山操山高等学校 | 703-8573 岡山市中区浜412 086-272-1241 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | 有 (太陽光発電) | 464 | 733,410 | |
| 4 | 岡山工業高等学校 | 700-0013 岡山市北区伊福町4-3-92 086-252-5231 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 368 | 627,794 | |
| 5 | 東岡山工業高等学校 | 703-8217 岡山市中区土田290-1 086-279-0565 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 379 | 608,880 | |
| 6 | 岡山東商業高等学校 | 703-8281 岡山市中区東山3-1-6 086-272-1237 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 311 | 486,170 | |
| 7 | 岡山東商業高等学校 翠光会館 | 703-8281 岡山市中区東山3-1-6 086-272-1237 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 69 | 39,594 | |
| 8 | 岡山南高等学校 | 700-0933 岡山市北区奥田2-4-7 086-224-2226 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 361 | 474,258 | |
| 9 | 倉敷青陵高等学校 | 710-0043 倉敷市羽島1046-2 086-422-8001 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 373 | 515,010 | |
| 10 | 倉敷天城高等学校 | 710-0132 倉敷市藤戸町天城269 086-428-1251 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | 有 (太陽光発電) | 396 | 561,080 | |
| 11 | 倉敷中央高等学校 | 710-0845 倉敷市西富井1384 086-465-2559 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 335 | 443,205 | |
| 12 | 倉敷工業高等学校 | 710-0826 倉敷市老松町4-9-1 086-422-0476 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 323 | 495,086 | |
| 13 | 水島工業高等学校 | 710-0807 倉敷市西阿知町1230 086-465-2504 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 349 | 509,825 | |
| 14 | 倉敷商業高等学校 | 710-0824 倉敷市白楽町545 086-422-5577 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 393 | 515,772 | |
| 15 | 津山高等学校 | 708-0051 津山市椿高下62 0868-22-2204 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 267 | 582,148 | |
| 16 | 津山高等学校 百周年記念館 | 708-0051 津山市椿高下62 0868-22-2204 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 75 | 25,314 | |
| 17 | 津山工業高等学校 | 708-0004 津山市山北411-1 0868-22-4174 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | 有 (太陽光発電) | 262 | 431,346 | |
| 18 | 津山商業高等学校 | 708-0004 津山市山北531 0868-22-2421 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 161 | 239,887 | |
| 19 | 津山東高等学校 | 708-0822 津山市林田1200 0868-22-9307 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 313 | 405,199 | |
| 20 | 玉野高等学校 | 706-8555 玉野市築港3-11-1 0863-31-4321 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 237 | 359,585 | |
| 21 | 玉島高等学校 | 713-8121 倉敷市玉島阿賀崎3-1-1 086-522-2972 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 247 | 374,805 | |
| 22 | 玉島商業高等学校 | 713-8122 倉敷市玉島中央町2-9-30 086-522-3044 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 164 | 237,760 | |

| | 対象建物 | 需要場所 | 供給方式 | 標準電圧 (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 需給地点 | 自動検針装置の有 無 | 蓄熱(厨房) 設備の有無 | 発電設備 | 予定契約電力 (kw) | 使用予定電力量 (kwh) | 備考 |
|----|--------------|--|---------|-------------|-------------------|-------|------|---------------|-----------------|------|----------------|------------------|----|
| 23 | 笠岡高等学校 | 714-0081 笠岡市笠岡3073-2 0865-62-5128 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 268 | 364,913 | |
| 24 | 笠岡工業高等学校 | 714-0043 笠岡市横島808 0865-67-0311 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 157 | 259,935 | |
| 25 | 笠岡商業高等学校 | 714-0081 笠岡市笠岡3203 0865-62-5245 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 180 | 242,527 | |
| 26 | 西大寺高等学校 | 704-8112 岡山市東区西大寺上2-1-17 086-942-4150 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 262 | 406,009 | |
| 27 | 井原高等学校 | 715-0019 井原市井原町1802 0866-62-0057 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 234 | 285,982 | |
| 28 | 総社高等学校 | 719-1126 総社市総社3-9-1 0866-93-0891 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 218 | 432,482 | |
| 29 | 高梁高等学校 | 716-0004 高梁市内山下38 0866-22-3047 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 203 | 290,099 | |
| 30 | 新見高等学校(北校地) | 718-0011 (北校地) 新見市新見1994 0867-72-0645 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 77 | 147,113 | |
| 31 | 新見高等学校(南校地) | 718-0011 (南校地) 新見市新見1394 0867-72-2260 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 119 | 178,476 | |
| 32 | 瀬戸高等学校 | 709-0876 岡山市東区瀬戸町光明谷316-1 0869-52-1031 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 190 | 270,243 | |
| 33 | 瀬戸南高等学校 | 709-0855 岡山市東区瀬戸町沖88 0869-52-0831 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 188 | 396,897 | |
| 34 | 和気閑谷高等学校 | 709-0422 和気郡和気町尺所15 0869-93-1188 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 173 | 261,903 | |
| 35 | 邑久高等学校 | 701-4221 瀬戸内市邑久町尾張404 0869-22-0017 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 194 | 252,335 | |
| 36 | 興陽高等学校 | 701-0297 岡山市南区藤田1500 086-296-2268 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 221 | 524,734 | |
| 37 | 鴨方高等学校 | 719-0243 浅口市鴨方町鴨方819 0865-44-2158 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 161 | 220,827 | |
| 38 | 矢掛高等学校 | 714-1201 小田郡矢掛町矢掛1776-2 0866-82-0045 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 178 | 287,581 | |
| 39 | 高松農業高等学校 | 701-1334 岡山市北区高松原古才336-2 086-287-3711 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 277 | 781,403 | |
| 40 | 勝山高等学校 | 717-0013 真庭市勝山481 0867-44-2628 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 175 | 244,420 | |
| 41 | 勝山高等学校(蒜山校地) | 717-0505 (蒜山校地) 真庭市蒜山上長田4 0867-66-2016 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 31 | 56,380 | |
| 42 | 勝間田高等学校 | 709-4316 勝田郡勝央町勝間田47 0868-38-3168 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 177 | 344,570 | |
| 43 | 林野高等学校 | 707-0046 美作市三倉田58-1 0868-72-0030 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 142 | 227,033 | |
| 44 | 岡山芳泉高等学校 | 702-8503 岡山市南区芳泉3丁目1番1号 086-264-2801 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 329 | 539,028 | |
| 45 | 倉敷南高等学校 | 710-0842 倉敷市吉岡330 086-423-0600 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 382 | 474,176 | |
| 46 | 岡山一宮高等学校 | 701-1202 岡山市北区檜津221 086-284-2241 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 395 | 576,128 | |

| | 対象建物 | 需要場所 | 供給方式 | 標準電圧 (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 需給地点 | 自動検針装置の有 無 | 蓄熱(厨房) 設備の有無 | 発電設備 | 予定契約電力 (kw) | 使用予定電力量 (kwh) | 備考 |
|----|--------------------|---|---------|-------------|-------------------|-------|------|---------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|----|
| 47 | 倉敷古城池高等学校 | 712-8046 倉敷市福田町古新田116-1 086-455-5811 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 389 | 493,336 | |
| 48 | 玉野光南高等学校 | 706-0226 玉野市東七区244 0863-51-2311 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | 有 (太陽光発電) | 343 | 510,870 | |
| 49 | 鳥城高等学校 | 700-0016 岡山市北区伊島町3-1-1 086-251-9755 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 145 | 794,252 | |
| 50 | 総社南高等学校 | 719-1132 総社市三輪626-1 0866-93-6811 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | 有 (太陽光発電) | 331 | 214,239 | |
| 51 | 岡山城東高等学校 | 703-8222 岡山市中区下110 086-279-2005 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | 有 (太陽光発電) | 178 | 524,164 | |
| 52 | 備前緑陽高等学校 | 705-8507 備前市西片上91-1 0869-63-0315 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | 有 (太陽光発電) | 155 | 312,124 | |
| 53 | 高梁城南高等学校 | 716-0043 高梁市原田北町1216-1 0866-22-2237 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | 有 (太陽光発電) | 202 | 243,416 | |
| 54 | 倉敷鷺羽高等学校 | 711-0915 倉敷市児島味野山田町2301 086-472-2888 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 159 | 279,898 | |
| 55 | 岡山御津高等学校 | 709-2133 岡山市北区御津金川940 0867-24-0831 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 208 | 216,958 | |
| 56 | 真庭高等学校 | 719-3144 (落合校地) 真庭市落合垂水448-1 0867-52-0056 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 318 | 250,202 | |
| 57 | 岡山大安寺中等教育学校 | 700-8761 岡山市北区北長瀬本町19-34 086-255-5013 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 133 | 571,916 | |
| 58 | 岡山盲学校 | 703-8235 岡山市中区原尾島4-16-53 086-272-3165 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | 有 (電気温水器) | | 190 | 283,132 | |
| 59 | 岡山聾学校 | 703-8217 岡山市中区土田51 086-279-2127 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 335 | 293,590 | |
| 60 | 岡山支援学校 | 703-8207 岡山市北区祇園866 086-275-1010 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 277 | 452,997 | |
| 61 | 誕生寺支援学校 | 709-3603 久米郡久米南町山ノ城110-2 0867-28-2321 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 107 | 423,121 | |
| 62 | 誕生寺支援学校(弓削校地) | 709-3612 (弓削校地) 久米郡久米南町上弓削1657-1 0867-28-2828 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 332 | 100,077 | |
| 63 | 早島支援学校 | 701-0304 都窪郡早島町早島4063 086-482-2131 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 223 | 416,956 | |
| 64 | 岡山西支援学校 | 700-0951 岡山市北区田中579 086-243-4535 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | 有 (ヒートポンプ) | 有 (太陽光発電) | 180 | 235,417 | |
| 65 | 西備支援学校 | 714-0071 笠岡市東大戸5075-1 0865-63-1603 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | 有 (太陽光発電) | 154 | 230,351 | |
| 66 | 東備支援学校 | 705-0013 備前市福田637 0869-66-8501 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 293 | 215,135 | |
| 67 | 岡山東支援学校 | 703-8216 岡山市東区宍甘1018 086-279-3020 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 55 | 396,126 | |
| 68 | 岡山東支援学校 B高プレハブ棟 | 703-8216 岡山市東区宍甘1018 086-279-3020 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 41 | 40,890 | |
| 69 | 岡山東支援学校 排水機場 | 703-8216 岡山市東区宍甘1018 086-279-3020 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 305 | 11,302 | |
| 70 | 岡山南支援学校 | 701-0212 岡山市南区内尾721-3 086-298-1090 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | 有 (電化厨房) | | 189 | 410,251 | |

| | 対象建物 | 需要場所 | 供給方式 | 標準電圧 (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 需給地点 | 自動検針装置の有 無 | 蓄熱(厨房) 設備の有無 | 発電設備 | 予定契約電力 (kw) | 使用予定電力量 (kwh) | 備考 |
|----|-------------|---|---------|-------------|-------------------|-------|------|---------------|------------------------|--------------|----------------|------------------|--|
| 71 | 岡山瀬戸高等支援学校 | 709-0854 岡山市東区瀬戸町江尻1326 086-952-5633 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 112 | 139,657 | |
| 72 | 倉敷琴浦高等支援学校 | 711-0903 倉敷市児島田の口1-1-16 086-477-9301 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | 有 (太陽光発電) | 370 | 65,775 | |
| 73 | 倉敷まきび支援学校 | 710-1301 倉敷市真備町箭田4682-1 086-697-1233 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | 有 (ヒートポンプ &電化厨房) | | 353 | 606,972 | |
| 74 | 岡山県立博物館 | 703-8257 岡山市北区後楽園1-5 086-272-1149 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 191 | 531,680 | |
| 75 | 古代吉備文化財センター | 701-0136 岡山市北区西花尻1325-3 086-293-3211 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | | | 58 | 126,526 | |
| 76 | 岡山県立図書館 | 700-0823 岡山市北区丸の内2-6-30 086-224-1286 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 2回線受電 | 〃 | 有 | 有 (ヒートポンプ) | 有 (太陽光発電) | 722 | 2,560,892 | 入札金額の算定について、左記の契約電力 及び使用予定電力量のほか、予備線電力7 22kWを考慮すること。 |
| 77 | 総合教育センター | 716-1241 加賀郡吉備中央町吉川7545-11 0866-56-9101 | 交流3相3線式 | 6,000 | 60 | 1回線受電 | 〃 | 有 | 有 (ヒートポンプ) | 有 (太陽光発電) | 363 | 522,373 | |
| | | | | | | | | | | | 18,558 | 29,764,494 | |

※令和6年度の実績は別添3「令和6年度電力使用実績」のとおり。