

小規模社会福祉施設等の防火対策に係る緊急調査結果

本年 3 月 13 日に発生した札幌市認知症高齢者グループホーム火災を踏まえ、「小規模社会福祉施設等に係る緊急調査の実施について」（平成 22 年 3 月 18 日消防予第 131 号）により、全国の認知症高齢者グループホームをはじめとする小規模社会福祉施設等における防火対策について緊急の実態調査を行ったところですが、このたびその結果を取りまとめましたので、以下のとおり公表します。

調査の結果、消防法令違反等の防火安全上の不備事項が認められた施設については、消防機関において重点的に是正指導を図っているところです。

調査結果の概要

○ 調査対象

- ① 主として自力避難の困難な者が入所する小規模社会福祉施設等（消防法施行令別表第一（6）項口に掲げる防火対象物で延べ面積が 1,000 ㎡未満のもの）

※ 内訳については 3 頁を参照

- ② 上記①以外の認知症高齢者グループホーム（以下「認知症 GH」という。）で延べ面積が 1,000 ㎡以上のも

○ 消防法令違反の状況

	棟数	何らかの違反	(割合)
①小規模社会福祉施設等	16,140	5,541	34.3%
うち認知症 GH (A)	9,973	2,918	29.3%
うち認知症 GH 以外 (B)	6,167	2,623	42.5%
②1000 ㎡以上の認知症 GH	478	106	22.2%
(参考)認知症 GH 全体 (A+②)	10,451	3,024	28.9%

○ 平成 19 年消防法施行令等改正に係る経過措置期間中のスプリンクラー設備の設置状況 (新規義務付け対象：延べ面積 275 ㎡以上 1,000 ㎡未満)

	経過措置期間中 (~H24.3)	設置済み ※	未設置	(設置予定時期)			
				H 2 2	H 2 3	H 2 4	未定
全体	9,105	2,550	6,555	1,411	1,180	1,050	2,914
		28.0%	72.0%	15.5%	13.0%	11.5%	32.0%
認知症 GH	6,320	1,989	4,331	1,100	862	589	1,780
		31.5%	68.5%	17.4%	13.6%	9.3%	28.2%
認知症 GH 以外	2,785	561	2,224	311	318	461	1,134
		20.1%	79.9%	11.2%	11.4%	16.6%	40.7%

※ 設置免除の特例適用（予定）を含む。



【連絡先】 消防庁予防課

担当：三浦・村瀬

電話 03-5253-7523（直通）

FAX 03-5253-7533

調査対象施設の内訳

施設区分		件数	何らかの違反のある件数	
①小規模社会福祉施設等		16,140	5,541	34.3%
うち認知症GH (A)		9,973	2,918	29.3%
うち認知症GH以外 (B)		6,167	2,623	42.5%
高齢者関係	老人短期入所施設	738	222	30.1%
	養護老人ホーム	249	88	35.3%
	特別養護老人ホーム	316	62	19.6%
	有料老人ホーム(※1)	2,148	1,075	50.0%
	介護老人保健施設	229	58	25.3%
	老人短期入所事業を行う施設	246	96	39.0%
	(小計)	3,926	1,601	40.8%
乳児・障害児関係	乳児院	155	38	24.5%
	知的障害児施設	372	113	30.4%
	盲ろうあ児施設(※2)	71	21	29.6%
	肢体不自由児施設(※2)	67	22	32.8%
	重症心身障害児施設	81	30	37.0%
	(小計)	746	224	30.0%
障害者関係	障害者支援施設(※3)	632	150	23.7%
	短期入所を行う施設(※3)	262	77	29.4%
	共同生活介護を行う施設(※3)	981	517	52.7%
	(小計)	1,875	744	39.7%
その他	救護施設	93	22	23.7%
	その他	1,026	476	46.4%
	(小計)	1,119	498	44.5%
②認知症GH(1000㎡以上)		478	106	22.2%
(参考)認知症GH全体 (A+②)		10,451	3,024	28.9%

注:1つの棟で複数の事業を実施している場合があるため、(B)の全体件数と内訳の合計は一致しない。

※1 主として要介護状態にある者を入所させる施設に限る。

※2 通所施設を除く。

※3 主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。

平成19年消防法施行令等改正に係る経過措置期間中の消防用設備等に係る設置状況・設置予定時期

種別	施設区分	合計	設置済	特例適用 (予定)	未設置	平成22年	平成23年	平成24年	未定
スプリンクラー設備	経過措置中の対象物数	9,105	2442	108	6555	1411	1180	1050	2914
			26.8%	1.2%	72.0%	15.5%	13.0%	11.5%	32.0%
	認知症GH (経過措置中のもの)	6,320	1934	55	4331	1100	862	589	1780
			30.6%	0.9%	68.5%	17.4%	13.6%	9.3%	28.2%
	認知症GH以外 (経過措置中のもの)	2,785	508	53	2224	311	318	461	1134
			18.2%	1.9%	79.9%	11.2%	11.4%	16.6%	40.7%
自動火災報知設備	経過措置中の対象物数	3,885	1253	5	2627	349	238	574	1466
			32.3%	0.1%	67.6%	9.0%	6.1%	14.8%	37.7%
	認知症GH (経過措置中のもの)	2,109	660	0	1449	244	149	241	815
			31.3%	0.0%	68.7%	11.6%	7.1%	11.4%	38.6%
	認知症GH以外 (経過措置中のもの)	1,776	593	5	1178	105	89	333	651
			33.4%	0.3%	66.3%	5.9%	5.0%	18.8%	36.7%
消防機関へ通報する 火災報知設備	経過措置中の対象物数	6,763	2159	81	4523	646	461	847	2569
			31.9%	1.2%	66.9%	9.6%	6.8%	12.5%	38.0%
	認知症GH (経過措置中のもの)	4,114	1381	16	2717	485	315	407	1510
			33.6%	0.4%	66.0%	11.8%	7.7%	9.9%	36.7%
	認知症GH以外 (経過措置中のもの)	2,649	778	65	1806	161	146	440	1059
			29.4%	2.5%	68.2%	6.1%	5.5%	16.6%	40.0%

緊急調査結果【延べ面積1000㎡未満の(6)項口】

(平成22年4月20日報告分)

○調査対象物数(棟数)

16,140 対象物

○使用状況

	対象物数	割合
建物全てを社会福祉施設として使用	13,116	81.3%
建物の一部を社会福祉施設として使用	3,024	18.7%
何らかの違反があったもの	5,541	34.3%

○建物構造

	対象物数	割合
耐火	3,930	24.3%
準耐火(非木造)	2,701	16.7%
準耐火(木造)	739	4.6%
防火構造	1,089	6.7%
木造	6,195	38.4%
その他	1,486	9.2%

○消防法令違反の状況

		義務あり	違反件数	違反率
(1)消防用設備等	消火器具	16,140	188	1.2%
	屋内消火栓設備	714	30	4.2%
	非常警報設備(器具)	4,448	74	1.7%
	排煙設備	92	2	2.2%
	避難器具	1,280	28	2.2%
	誘導灯	15,532	546	3.5%
	その他の消防用設備等	559	20	3.6%
(2)防火管理等	防火管理者選任	15,123	881	5.8%
	消防計画	15,123	1,080	7.1%
	消防訓練	15,123	2,187	14.5%
	防災規制	16,140	2,033	12.6%
	避難管理等	16,140	473	2.9%
		義務あり	違反件数	違反率
消防用設備等点検報告違反		16,140	1,793	11.1%
防火対象物定期点検報告違反		728	211	29.0%
使用開始届		16,140	684	4.2%
建築基準法令違反		16,140	583	3.6%
その他の消防法令違反		16,140	321	2.0%

○経過措置の状況

		義務あり	違反件数	違反率	経過措置	経過措置中 未設置
消防用設備等	スプリンクラー設備	11,430	48	0.4%	8,990	6,466
	自動火災報知設備	16,140	242	1.5%	3,882	2,627
	消防機関へ通報する火災報知設備	15,951	99	0.6%	6,750	4,514

緊急調査結果【認知症GH(全数)】

(平成22年4月20日報告分)

○調査対象物数(棟数)

10,451 対象物

○使用状況

	対象物数	割合
建物全てを社会福祉施設として使用	8,437	80.7%
建物の一部を社会福祉施設として使用	2,014	19.3%
何らかの違反があったもの	3,024	28.9%

○建物構造

	対象物数	割合
耐火	2,335	22.3%
準耐火(非木造)	1,867	17.9%
準耐火(木造)	433	4.1%
防火構造	718	6.9%
木造	4,098	39.2%
その他	1,000	9.6%

○消防法令違反の状況

		義務あり	違反件数	違反率
(1) 消防用設備等	消火器具	10,451	54	0.5%
	屋内消火栓設備	622	18	2.9%
	非常警報設備(器具)	3,056	29	0.9%
	排煙設備	80	2	2.5%
	避難器具	910	12	1.3%
	誘導灯	2,302	152	6.6%
	その他の消防用設備等	420	6	1.4%
(2) 防火管理等	防火管理者選任	10,344	335	3.2%
	消防計画	10,344	443	4.3%
	消防訓練	10,344	1,076	10.4%
	防災規制	10,451	1,042	10.0%
	避難管理等	10,451	320	3.1%
		義務あり	違反件数	違反率
消防用設備等点検報告違反		10,451	768	7.3%
防火対象物定期点検報告違反		400	100	25.0%
使用開始届		10,451	221	2.1%
建築基準法令違反		10,451	314	3.0%
その他の消防法令違反		10,451	185	1.8%

○経過措置の状況

		義務あり	違反件数	違反率	経過措置	経過措置中 未設置
消防用設備等	スプリンクラー設備	8,338	40	0.5%	6,320	4,331
	自動火災報知設備	10,451	109	1.0%	2,109	1,449
	消防機関へ通報する火災報知設備	10,341	34	0.3%	4,114	2,717

小規模社会福祉施設等に係る緊急調査結果(都道府県別)

都道府県	小規模社会福祉施設等(1000㎡未満の(6)項口)									1000㎡以上の 認知症GH			(参考) 認知症GH(全体)		
	違反 対象物数	違反率	認知症GH (A)	違反		認知症 GH以外	違反		違反 対象物数	違反率	違反 対象物数	違反率	違反		
				対象物数	違反率		対象物数	違反率					対象物数	違反率	
北海道	1,044	375	35.9%	785	245	31.2%	259	130	50.2%	32	8	25.0%	817	253	31.0%
青森	453	70	15.5%	324	41	12.7%	129	29	22.5%	13	2	15.4%	337	43	12.8%
岩手	236	48	20.3%	137	14	10.2%	99	34	34.3%	2	0	0.0%	139	14	10.1%
宮城	358	72	20.1%	211	36	17.1%	147	36	24.5%	1	0	0.0%	212	36	17.0%
秋田	306	116	37.9%	193	75	38.9%	113	41	36.3%	4	0	0.0%	197	75	38.1%
山形	227	47	20.7%	105	11	10.5%	122	36	29.5%	3	0	0.0%	108	11	10.2%
福島	294	68	23.1%	163	15	9.2%	131	53	40.5%	2	0	0.0%	165	15	9.1%
茨城	392	116	29.6%	284	78	27.5%	108	38	35.2%	12	4	33.3%	296	82	27.7%
栃木	198	85	42.9%	112	42	37.5%	86	43	50.0%	4	2	50.0%	116	44	37.9%
群馬	363	138	38.0%	208	90	43.3%	155	48	31.0%	12	2	16.7%	220	92	41.8%
埼玉	530	230	43.4%	303	121	39.9%	227	109	48.0%	22	9	40.9%	325	130	40.0%
千葉	533	269	50.5%	320	155	48.4%	213	114	53.5%	14	4	28.6%	334	159	47.6%
東京	617	225	36.5%	313	88	28.1%	304	137	45.1%	17	4	23.5%	330	92	27.9%
神奈川	829	370	44.6%	545	217	39.8%	284	153	53.9%	1	1	100.0%	546	218	39.9%
新潟	271	49	18.1%	155	20	12.9%	116	29	25.0%	14	3	21.4%	169	23	13.6%
富山	146	33	22.6%	81	17	21.0%	65	16	24.6%	11	0	0.0%	92	17	18.5%
石川	198	47	23.7%	144	27	18.8%	54	20	37.0%	7	4	57.1%	151	31	20.5%
福井	68	10	14.7%	47	7	14.9%	21	3	14.3%	2	0	0.0%	49	7	14.3%
山梨	98	28	28.6%	52	14	26.9%	46	14	30.4%	5	2	40.0%	57	16	28.1%
長野	363	129	35.5%	166	47	28.3%	197	82	41.6%	6	0	0.0%	172	47	27.3%
岐阜	355	183	51.5%	230	117	50.9%	125	66	52.8%	8	2	25.0%	238	119	50.0%
静岡	351	129	36.8%	264	90	34.1%	87	39	44.8%	14	5	35.7%	278	95	34.2%
愛知	643	254	39.5%	355	116	32.7%	288	138	47.9%	23	5	21.7%	378	121	32.0%
三重	300	143	47.7%	152	66	43.4%	148	77	52.0%	3	1	33.3%	155	67	43.2%
滋賀	140	43	30.7%	89	28	31.5%	51	15	29.4%	4	1	25.0%	93	29	31.2%
京都	229	22	9.6%	106	9	8.5%	123	13	10.6%	6	0	0.0%	112	9	8.0%
大阪	802	473	59.0%	425	193	45.4%	377	280	74.3%	28	6	21.4%	453	199	43.9%
兵庫	379	108	28.5%	234	58	24.8%	145	50	34.5%	32	5	15.6%	266	63	23.7%
奈良	137	78	56.9%	88	47	53.4%	49	31	63.3%	4	1	25.0%	92	48	52.2%
和歌山	142	36	25.4%	86	17	19.8%	56	19	33.9%	7	0	0.0%	93	17	18.3%
鳥取	99	9	9.1%	62	4	6.5%	37	5	13.5%	7	0	0.0%	69	4	5.8%
島根	153	51	33.3%	110	36	32.7%	43	15	34.9%	4	0	0.0%	114	36	31.6%
岡山	373	86	23.1%	275	59	21.5%	98	27	27.6%	5	1	20.0%	280	60	21.4%
広島	336	65	19.3%	237	39	16.5%	99	26	26.3%	21	6	28.6%	258	45	17.4%
山口	243	54	22.2%	134	36	26.9%	109	18	16.5%	13	2	15.4%	147	38	25.9%
徳島	138	24	17.4%	124	20	16.1%	14	4	28.6%	10	2	20.0%	134	22	16.4%
香川	122	41	33.6%	85	22	25.9%	37	19	51.4%	10	3	30.0%	95	25	26.3%
愛媛	305	106	34.8%	251	88	35.1%	54	18	33.3%	11	6	54.5%	262	94	35.9%
高知	168	57	33.9%	135	48	35.6%	33	9	27.3%	6	4	66.7%	141	52	36.9%
福岡	753	259	34.4%	506	168	33.2%	247	91	36.8%	42	4	9.5%	548	172	31.4%
佐賀	272	109	40.1%	146	42	28.8%	126	67	53.2%	6	2	33.3%	152	44	28.9%
長崎	445	72	16.2%	342	53	15.5%	103	19	18.4%	15	2	13.3%	357	55	15.4%
熊本	447	153	34.2%	193	53	27.5%	254	100	39.4%	4	1	25.0%	197	54	27.4%
大分	263	77	29.3%	105	17	16.2%	158	60	38.0%	5	0	0.0%	110	17	15.5%
宮崎	302	160	53.0%	148	52	35.1%	154	108	70.1%	0	0	0.0%	148	52	35.1%
鹿児島	511	62	12.1%	377	40	10.6%	134	22	16.4%	2	1	50.0%	379	41	10.8%
沖縄	208	162	77.9%	66	40	60.6%	142	122	85.9%	4	1	25.0%	70	41	58.6%
合計	16,140	5,541	34.3%	9,973	2,918	29.3%	6,167	2,623	42.5%	478	106	22.2%	10,451	3,024	28.9%