

※要求課記入

要求課 (規格・仕様等に係る照会先)	地域政策部	総務課
担当者名	片岡	TEL(直通) 0868-23-1218

※経理出納班記入

調達番号第	F-23	号
-------	------	---

※経理出納班記入

落札業者		落札金額	
発注確認	連絡済	(発注連絡をした場合は○印で囲むこと。)	

見 積 依 頼 票 兼 物 品 発 注 票

※経理出納班記入

1	見積依頼日	令和7年5月13日(火)	9:00
2	見積提出期限	令和7年5月20日(火)	12:00
3	見積に係る照会先	美作県民局総務課経理出納班 栗元・日笠 TEL(0868)23-1219	
4	見積書提出場所	美作県民局地域政策部総務課経理出納班(津山市山下53 2階)	
5	納期	令和7年6月30日(月)	17:00 まで
6	納品場所	美作県民局家族寮A棟及び鶴山寮	

※要求課記入

5 発注物品							
メーカー名	品名	色 サイズ	規格・仕様	指定製品・品番	入数	数量	備考
	ルームエアコン		別紙仕様書のとおり			4 台	
摘 要							
参 考 事 項 希望購入価格 円(税込み)以内							

参加資格要件	<p>次のいずれにも該当する者であること。</p> <p>(1)見積依頼票兼物品発注票で指定する提出期限(以下「見積提出期限」という。)の時点で、物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登録されていること。</p> <p>(2)入札参加資格者名簿に登録してある住所が県内であること。</p> <p>(3)岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(平成19年岡山県告示第306号)第9条に規定する入札参加の停止の措置を受けていないこと。</p> <p>(4)岡山県の物品の売買、修理及び役務の提供の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領の規定による入札参加除外の措置を受けていないこと。</p>
その他	<p>(1)本発注票に「同等品可」と記載している場合は、同等品による見積もりを認める。同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。発注票に特に記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</p> <p>(2)仕様書に見本(原稿等)がある旨記載している場合は、見本(原稿等)を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。</p> <p>(3)この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。</p> <p>(4)見積書提出方法は、持参または郵送による紙での提出の取り扱いのみとする。</p>

美作県民局職員寮に設置するエアコンの購入に係る仕様書

1 目的

本仕様書は、岡山県美作県民局地域政策部総務課が所管する職員寮の居室における快適な居住環境を整備するため、家庭用壁掛けエアコンを設置するにあたり、必要な仕様、機能、工事内容等を定めるものである。

2 適用範囲

本仕様書は、美作県民局が所有する職員寮の次の居室に適用する。

職員寮の名称等	所在地	居室（部屋番号）
家族寮A棟	津山市山北388	202, 301, 402
鶴山寮	〃	208
合計		4部屋

※各寮ともエレベーターの設置なし

3 購入数量（設置台数）

4台

4 製品仕様

- (1) 種類 家庭用壁掛けエアコン
- (2) 摘要畳数 6畳用
- (3) 機能 冷房、暖房、除湿、入/切タイマー
- (4) 電源 単相100V
- (5) その他 省エネ機能（APF）5.8以上

5 工事仕様

- (1) 設置場所 各居室の指定箇所
- (2) 工事内容
 - ア 室内機及び室外機の設置
 - イ 冷媒配管、ドレン配管、電気配線
 - ウ 壁貫通工事（必要な場合）
 - エ 試運転、動作確認
 - オ 壁の外に出るダクトには、ダクトカバーを設置すること。
 - カ 既設の電気配線を利用する場合、安全性を確認し、必要に応じて改修を行うこと。
 - キ 設置工事に伴う壁、床、その他建材の補修は、設置業者の負担とすること。

6 納 期

令和7年6月30日（月）

7 特記事項

(1) 入居者との調整

上記「2適用範囲」の居室の入居者とのエアコン設置に係る日程調整については美作県民局地域政策部総務課が行い、設置日当日における入居者への連絡は設置事業者において行うこと。

(2) 保証期間

設置完了日より1年間とする

(3) その他

- ・設置にあたり、騒音、振動等が発生する場合は、適切な対策を講じること。
- ・設置するエアコンは、長期使用を考慮し、省エネ性能の高い機種を選定すること。
- ・設置工事は、資格を有する専門業者に依頼し、安全かつ確実に行うこと。
- ・事前にエアコンを設置する居室等の様子を確認する必要がある場合は、美作県民局地域政策部総務課に連絡し、担当職員若しくは入居者立ち会いのもと確認すること。

8 連絡先

〒708-8506

岡山県津山市山下53

岡山県美作県民局地域政策部総務課

電話：0868-23-1218

電子メールアドレス：mima-chisei@pref.okayama.lg.jp